EVALUACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA TODA LA COMUNIDAD

AMPLIAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BOARDMAN

RESUMEN

Esta opción conectaría a los residentes de West Glen con la infraestructura de agua potable de la ciudad de Boardman. El condado de Morrow buscaría subvenciones, fondos estatales (asignaciones) o préstamos federales condonados (por ejemplo: Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable) para pagar la ingeniería y construcción de las líneas de suministro de agua potable y las conexiones a los hogares.



HALLAZGOS

- Una solución eficaz y sostenible a largo plazo para brindar agua potable a todos los residentes de West Glen
- $2.5 millones en costos totales estimados (construcción, ingeniería, medidores de agua)
- La ciudad de Boardman cobraría una tarifa mensual por el agua potable
- Las tarifas actuales de agua para los residentes fuera de los límites de la ciudad son de $25.20 hasta 7,000 galones y $0.67 por cada 1,000 galones por encima de los primeros 7,000.

EVALUACIÓN: PUEDE FUNCIONAR

Eficaz –
Cumple con los criterios.

Exhaustivo –
Cumple con los criterios.

Admisible –
Cumple con los criterios.

Asequible –
Se necesitan más datos.

¿QUÉ SE DESCONOCE AÚN?

Tarifas mensuales de agua potable - La ciudad de Boardman actualmente está redactando un nuevo programa de tarifas de agua potable y debería hacerse público en septiembre de 2025.

Financiamiento de la construcción - El condado de Morrow todavía está determinando la mejor fuente para proporcionar financiamiento para la construcción.

¿Quién es el propietario de la infraestructura? - La infraestructura sería propiedad del condado de Morrow, la ciudad de Boardman o los residentes de West Glen si se forma un Distrito Especial de Agua. El propietario de la infraestructura sería responsable de los costos de mantenimiento asociados.

Mejores calles - Se instalarían líneas de agua potable debajo y a lo largo de algunas calles del vecindario. El condado de Morrow está explorando oportunidades de financiamiento para repavimentar calles con líneas de agua potable.

Estudios de viabilidad elaborados por Meier Architecture and Engineering