

# EVALUACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA TODA LA COMUNIDAD

## ALTERNATIVA 3 FILTRADO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL HOGAR

### NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS PARA UNA SOLUCIÓN COMUNITARIA


#### RESUMEN

Esta alternativa proporciona a todos los residentes de West Glen **sistemas de filtrado de grifo único (fregadero de la cocina) en el hogar para eliminar nitratos y otros contaminantes.** La Autoridad de Salud de Oregon (*Oregon Health Authority, OHA*) ya proporciona sistemas de filtrado de agua de un solo grifo, ósmosis inversa (*reverse osmosis, RO*) y su mantenimiento regular sin cargo a hogares en el vecindario de West Glen con concentraciones de nitrato entre 10 y 25 mg/l.

Estos sistemas están certificados por la Fundación Nacional de Sanidad (*National Sanitation Foundation, NSF*) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (*American National Standards Institute, ANSI*) y reducen los nitratos a niveles seguros en los grifos de cocina de esos hogares.

#### HALLAZGOS

- **No es eficaz para hogares con niveles de nitrato muy superiores a 25 mg/l.**
- No es una solución para decenas de residentes de West Glen.



#### EVALUACIÓN: NO FUNCIONA

*Eficaz* – **No cumple con los criterios.**

*Exhaustivo* – **No cumple con los criterios.**

*Admisible* – **Cumple con los criterios.**

*Asequible* – **Cumple con los criterios.**